



**AUTORIZOVANÁ OSOBA 212**  
**CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s., Praha**  
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

na základě Rozhodnutí o autorizaci č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 029/Z/212/2013

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

## Požární uzávěr

**Vnitřní ocelové dveře typ PO-01, plné, jednokřídlové s polodrážkou, otočné**

Výrobce: **FRIGOMONT a.s.**  
**Juliánovské Náměstí 2, č.p. 3878, 636 00 Brno - Židenice**  
IČ: 26032732

Místo výroby: **FRIGOMONT a.s.**  
**Borek 40, 380 01 Dačice**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

normy: **ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1** (EI<sub>230</sub>-C0 - platí ze strany bez závěsů / EW 60-C0), **ČSN 73 0810** (DP1)  
stavební technické osvědčení: č. **STO-13-030/Z ze dne 17.04.2013**.

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č.: P-C-029/Z/212/2013, ze dne 17.04.2013, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán dne 17.04.2013 a zůstává v platnosti tak dlouho, dokud se podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5 odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.



Ve Zlíně, dne 17.04.2013

Ing. Antonín Novotný  
vedoucí AO 212